

# ПЛИФОРТ

## ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113

тел/факс: 8(343) 382-07-64

### Документ о качестве №

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

### Плиты бетонные тротуарные ЭДД 1.8

### ГОСТ 17608-2017

Партия № \_\_\_\_\_

Количество, шт. \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на сжатие, не менее B22,5

Отпускная прочность бетона, % 90

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе, не менее Btb3,2

Морозостойкость F<sub>200</sub>

Водопоглощение, не более, % 6 по массе

Марка по истираемости, не более G3

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг \_\_\_\_\_

Геометрические параметры, мм 200x100x80

Цвет серый

Качество изделий соответствует требованиям ГОСТ 17608-2017

ОТК \_\_\_\_\_