

ППК-ОРТ

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве № 884

Дата выдачи: 01.06.21

Бортовые камни БР 100. 30.15

ГОСТ 6665-91

Партия № 13

Количество, шт. 208

Дата изготовления 29.05.21

Класс бетона по прочности на сжатие В30

Отпускная прочность бетона, % 90

Морозостойкость, F 300

Водопоглощение, не более, % 6.0 по массе

Радиоактивность, Бк/кг 53,9

Качество изделий соответствует ГОСТ 6665-91

ОТК *Олонцева*

Олонцева Н.В.

ОТК
ООО «К-777»

34305119