

пипарт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве № 843

Дата выдачи:

30.05.2022

Бортовые камни БР 100. 30.18

ГОСТ 6665-91

Партия №

12,11

Количество, шт.

168

Дата изготовления

27/10/21; 26/10/21;

Класс бетона по прочности на сжатие

B30

Отпускная прочность бетона, %

90

Морозостойкость, F

300

Водопоглощение, не более, %

6

по массе

Радиоактивность, Бк/кг

53,9

Качество изделий соответствует ГОСТ 6665-91

ОТК

Маслов

Олонцева Н.В.

ОТК
ООО "К-777"