

порт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве № 759

Дата выдачи: 23.05.2022

Бортовые камни БР 100. 20.8

ГОСТ 6665-91

Партия № 12; 18

Количество, шт. 540

Дата изготовления 22.04.22; 03.05.22.

Класс бетона на сжатие B22,5

Отпускная прочность бетона, % 90

Морозостойкость, F 200

Водопоглощение, не более, % 6,0 по массе

Радиоактивность, Бк/кг 53,9

Качество изделий соответствует ГОСТ 6665-91

ОТК Олеся

Олонцева Н.В.

ОТК
ООО «К-777»
Св. 2504