

ПК-ОРТ

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве № 965

Дата выдачи: 08.06.22

Плиты железобетонные предварительно напряженные дорожные ПДП 60.20-200.Ат800-F300 (ПДН-АтV,55)

Дата изготовления (номер партии) 220529/52

| | |
|--|--------------------------------------|
| Количество | <u>5шт</u> |
| Класс бетона по прочности на сжатии, не менее | <u>B30</u> |
| Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | <u>Btb 3.6</u> |
| Отпускная прочность бетона, % | <u>70</u> |
| Марка бетона по водонепроницаемости | <u>W8</u> |
| Марка бетона по морозостойкости | <u>F300</u> |
| Водопоглощение, не более % | <u>5</u> |
| Истираемость, не более г/см ² | <u>0.7</u> |
| Класс арматурной стали (напрягаемой): | <u>12Ат800(Ат-V)ГОСТ 10884-94</u> |
| Обозначение стандарта (ТУ) | <u>ТУ 23.61.12-004-57650077-2017</u> |
| Соответствует серии: | <u>3.503.1-91</u> |
| Геометрические параметры, мм | <u>140x2000x6000</u> |

Предприятие гарантирует прочность бетона при хранении контрольных образцов в нормальных условиях до ГОСТ 20130, а также при требуемой прочности соответствующей классу бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия.

ОТК

Олонцова НВ

Олонцова

ООО «К-777»