

пплифорт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113  
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве № 892

Дата выдачи: 02.06.22

**Плиты бетонные тротуарные 3.К.6**  
ГОСТ 17608-2017

Партия № 23,21

Количество, кв. м шт 1716

Дата изготовления 19.04.22, 17.04.22

Класс бетона по прочности на сжатие В 30

Отпускная прочность бетона, % 90

Марка бетона по морозостойкости F 300

Марка по истираемости, г/см<sup>2</sup> 0,7

Водопоглощение, не более, % 6.0 по массе

Радиоактивность, Бк/кг 51,8

Качество изделий соответствует требованиям ГОСТ 17608-2017.

ОТК

*Алекс*

Оплонцева Н.В.

ОТК  
ООО «К-777»