

ППИФОРТ

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве №

Дата выдачи: _____

Плиты бетонные тротуарные 7.К.8
ГОСТ 17608-2017

Партия № _____

Количество, кв. м _____

Дата изготовления _____

Класс бетона по прочности на сжатие _____

B30

Отпускная прочность бетона, % _____

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе _____

Btb3,2

Водонепроницаемость _____

W6

Морозостойкость _____

F2300

Истираемость, (г/см²) _____

0,7

Водопоглощение, % не более _____

5,0 по массе

Радиоактивность, Бк/кг _____

41,6

Качество изделий соответствует требованиям ГОСТ 17608-2017.

Предприятие гарантирует проектный класс бетона в возрасте 28 суток при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180.

ОТК _____