

пникорт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве

**Плита дорожная прямоугольная
ПДН 30.18-100-F300 (1П 30.18-10)**

Количество, шт.	
Класс бетона по прочности на сжатие, не менее	V30
Отпускная прочность бетона, %	
Марка бетона по водонепроницаемости	W6
Марка бетона по морозостойкости	F ₂ 300
Истираемость, не более г/см ²	0,7
Водопоглощение, не более %	5,0
Ненапрягаемая арматура:	Ø10АШ; Ø8АШ ГОСТ 5781-82
Обозначение стандарта	ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 33148-2014
Рабочие чертежи:	ГОСТ 21924.2-84

Предприятие гарантирует прочность бетона при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 достигнет требуемой прочности соответствующей классу бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия

ОТК