

пникорт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113  
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве №

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Плиты бетонные тротуарные 6.К.7

ГОСТ 17608-2017

Партия № \_\_\_\_\_

Количество, кв. м \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на сжатие, не менее \_\_\_\_\_

B22,5

Отпускная прочность бетона, % \_\_\_\_\_

90

Марка по морозостойкости, \_\_\_\_\_

F2000

Марка по истираемости, не более \_\_\_\_\_

0,7

Водопоглощение, % по массе, не более \_\_\_\_\_

6,0

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг \_\_\_\_\_

41,6

Качество изделий соответствует требованиям ГОСТ 17608-2017.

ОТК \_\_\_\_\_